



- ※1：下記メーカーへ要確認
- ・室内設置の場合ボックスが必要か。
  - ・通気管は外気に設置する必要があるか。
  - ・自家発の周囲(操作部以外)は600して確保いるが、通気管から600の離隔が必要か。
- ※2：下記消防へ要確認
- ・油庫からの送り・戻り配管の区画処理方法。
  - ・油庫室内への出入り部、SD等の区画が必要か。

株式会社 資産王

計画名  
 聖ヨゼフホーム  
 防災型自家発電装置設置工事  
 防災型自家発電装置設置図

作成日  
 2024. 1. 13  
 縮尺  
 1/50

注記